

**Rapporto di prova n° 19LA03085**  
**del 16.05.2019**


19LA03085

**Laboratorio cantonale**  
**6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Lumino a.c.a. Righetti  
 Floriano  
 Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157  
 6533 Lumino TI

**Descrizione campione:** Acqua greggia

**Data prelievo:** 13.05.2019

**Data accettazione:** 13.05.2019

**Punto di prelievo:** Serbatoio superiore entrata in vasca; prima della  
 disinfezione - Acquedotto  
 6533 Lumino

**Data inizio analisi:** 13.05.2019

**Data fine analisi:** 16.05.2019

**Codice punto** AQ020

**Temperatura prelievo:** 10.0 °C

**Fornitore:** AAP Lumino

**Prelievo eseguito da:** Cliente /

<b>N° Ordine</b> 19-001425	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 99.00	<b>IVA esclusa</b>	<b>Seguirà fattura</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------

**Analisi**

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	44	UFC/ml
Spore di Clostridi solfito-riduttori	SOP-LAB151	0	UFC/100ml

**Giudizio:**

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

 Laboratorio cantonale  
 Responsabile di reparto


  
Dr. med. vet. P. Giannini

RICEVUTO

20 MAG. 2019

Rapporto di prova n° 19LA03088  
del 16.05.2019

19LA03088

Laboratorio cantonale  
6500 BellinzonaAzienda Acqua Potabile Lumino a.c.a. Righetti  
Floriano  
Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157  
6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua dopo disinfezione

Data prelievo: 13.05.2019

Data accettazione: 13.05.2019

Punto di prelievo: Serbatoio superiore entrata in vasca - Acquedotto  
6533 Lumino

Data inizio analisi: 13.05.2019

Data fine analisi: 16.05.2019

Codice punto: AQ009

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
19-001425	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 99.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

## Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Spore di Clostridi solfito-riduttori	SOP-LAB151	0	UFC/100ml

## Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

  
Dr. med. vet. P. Giannini

RICEVUTO  
20 MAG. 2019Rapporto di prova n° 19LA03089  
del 16.05.2019

19LA03089

Laboratorio cantonale  
6500 BellinzonaAzienda Acqua' Potabile Lumino a.c.a. Righetti  
Floriano  
Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157  
6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua greggia

Data prelievo: 13.05.2019

Data accettazione: 13.05.2019

Punto di prelievo: Serbatoio inferiore entrata in vasca; prima della  
disinfezione - Acquedotto  
6533 Lumino

Data inizio analisi: 13.05.2019

Data fine analisi: 16.05.2019

Codice punto AQ021

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
19-001425	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 99.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

## Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Spore di Clostridi solfito-riduttori	SOP-LAB151	0	UFC/100ml

## Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

 Dr. med. vet. P. Giannini

RICEVUTO  
20 MAG. 2019Rapporto di prova n° 19LA03091  
del 16.05.2019

19LA03091

Laboratorio cantonale  
6500 BellinzonaAzienda Acqua Potabile Lumino a.c.a. Righetti  
Floriano  
Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157  
6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua dopo disinfezione

Data prelievo: 13.05.2019

Data accettazione: 13.05.2019

Punto di prelievo: Serbatoio inferiore entrata in vasca - Acquedotto  
6533 Lumino

Data inizio analisi: 13.05.2019

Data fine analisi: 16.05.2019

Codice punto AQ010

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine 19-001425	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto fr. 99.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
------------------------	----------------------------	--	--------------------	-------------	-----------------

## Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml
Spore di Clostridi solfito-riduttori	SOP-LAB151	0	UFC/100ml

## Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto

  
Dr. med. vet. P. Giannini