

16 MAR. 2020

**Rapporto di prova n° 20LA01632
del 12.03.2020**


20LA01632

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Lumino a.c.a. Righetti
 Floriano
 Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157
 6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 09.03.2020

Data accettazione: 09.03.2020

Punto di prelievo: Fontana Nembrini - Carrale di Bergamo
6532 Arbedo-Castione

Data inizio analisi: 09.03.2020

Data fine analisi: 12.03.2020

Codice punto AQ023

Temperatura prelievo: 7.7 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /1

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-000883	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

**Rapporto di prova n° 20LA01633
del 12.03.2020**


20LA01633

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Azienda Acqua Potabile Lumino a.c.a. Righetti
 Floriano
 Via Giuseppe Pronzini 1, CP 157
 6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 09.03.2020

Data accettazione: 09.03.2020

Punto di prelievo: Rub. Privato Galusero Flavio - Via Orbello
6533 Lumino

Data inizio analisi: 09.03.2020

Data fine analisi: 12.03.2020

Codice punto AQ002

Temperatura prelievo: 9.1 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /2

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
20-000883	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	19	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2018).

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini