HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente
Via Gorelle 7, 6592 St. Antonino
CHE-465.594.972 IVA - 0918583311 - info@helvetialab.ch - helvetialab.ch

33241

MUNICIPIO LUMINO
RIS. MUNICIPALE
DEL 31.8.2026
NR. 33241

St. Antonino, 31/08/2026
Nostra referenza: Sonia Riva Vicini

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Numero: 2026.5903

Tipo di acqua: Acqua Potabile in rete
Punto di prelievo: Serbatoio inferiore uscita vasca

Data/ora campionamento: 26/08/2026 - 10:00
Resp. campionamento: Committente
Data di arrivo / ora: 26/08/2026 - 11:00
Aspetto: Limpido
Data inizio analisi: 26/08/2026

Temperatura °C: 14.5
Trasporto: A cura del cliente

Data fine analisi: 29/08/2026

ANALISI MICROBIOLOGICA	METODO	RISULTATO	VALORE RIF	VALORE MAX
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml		300 UFC/ml
E.coli	HL-AQ009	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml
Enterococchi	HL-AQ010	0 UFC/100ml		0 UFC/100ml

Note: I risultati riscontrati limitatamente ai parametri analizzati non richiedono osservazioni particolari

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prova, così come ricevuti o rispettivamente campionati da Helvetialab. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici e l'incertezza di misura. La regola decisionale che si applica nel caso di dichiarazioni di non conformità del campione è basata sui requisiti presenti nell'ordinanza del DFI sulle acque potabili e sull'acqua di piscine e docce accessibili al pubblico OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1° agosto 2026. Per le analisi microbiologiche i risultati tengono conto dell'incertezza di misura pari a ± 0.5 log del valore riscontrato.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova è vietata.

Dott. Sonia Riva Vicini
Direttore Analitico