

Rapporto di prova n° 22LA02370 del 13.06.2022



22LA02370

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Municipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	08.06.2022
		Data accettazione:	08.06.2022
Punto di prelievo:	Rub. Privato Alambicco - Via bassa 6533 Lumino	Data inizio analisi:	08.06.2022
		Data fine analisi:	13.06.2022
Codice punto	AQ004	Temperatura prelievo:	19.0 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine 22-001939	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	-------------	-----------------

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	54	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale

Il Vicedirettore



Dr. sc. ETH M. Storari

Rapporto di prova n° 22LA02371 del 13.06.2022



22LA02371

**Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona**

 Municipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	08.06.2022
		Data accettazione:	08.06.2022
Punto di prelievo:	Fontana pubblica - Via alla Cava 6533 Lumino	Data inizio analisi:	08.06.2022
		Data fine analisi:	13.06.2022
Codice punto	AQ001	Temperatura prelievo:	20.0 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
22-001939	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi


Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	11	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale

Il Vicedirettore



Dr. sc. ETH M. Storari