


Rapporto di prova n° 21LA04691
del 14.10.2021
RICEVUTO
18 OTT. 2021


21LA04691


Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Municipio di Lumino
 Via Pronzini 1
 6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 11.10.2021

Data accettazione: 11.10.2021

Punto di prelievo: Cancelleria comunale -
6533 Lumino

Data inizio analisi: 11.10.2021

Data fine analisi: 14.10.2021

Temperatura prelievo: 13.5 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine 21-003338	Tariffa Vedi tariffario	Condizioni Vedi Condizioni generali	Netto CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura	Valore massimo
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml	
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml	
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	> 300	UFC/ml	300

Valore massimo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) del 16.12.2016.

Giudizio:

 Il campione analizzato è risultato **NON CONFORME** all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021) per il superamento del(dei) valore(i) massimo(i) sopra indicato(i).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer

Via Mirasole 22 telefono 091 814 61 11
 6500 Bellinzona fax 091 814 61 19
 e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA04692 del 14.10.2021



21LA04692

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Lumino
 Via Pronzini 1
 6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	11.10.2021
		Data accettazione:	11.10.2021
Punto di prelievo:	Fontana pubblica - Via alla Cava 6533 Lumino	Data inizio analisi:	11.10.2021
		Data fine analisi:	14.10.2021
Codice punto	AQ001	Temperatura prelievo:	17.0 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-003338	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer

Via Mirasole 22 telefono 091 814 61 11
 6500 Bellinzona fax 091 814 61 19
 e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 21LA04693 del 14.10.2021



21LA04693

Laboratorio cantonale 6500 Bellinzona

Municipio di Lumino
 Via Pronzini 1
 6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua in rete	Data prelievo:	11.10.2021
		Data accettazione:	11.10.2021
Punto di prelievo:	Osteria Sauru - Acquedotto Sauru 6533 Lumino	Data inizio analisi:	11.10.2021
		Data fine analisi:	14.10.2021
Codice punto	AQ019	Temperatura prelievo:	10.0 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
21-003338	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura	Valore massimo
Escherichia coli	SOP-LAB147	1	UFC/100ml	0
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml	
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	68	UFC/ml	

Valore massimo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) del 16.12.2016.

Giudizio:

Il campione analizzato è risultato NON CONFORME all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021) per il superamento del(dei) valore(i) massimo(i) sopra indicato(i).

Laboratorio cantonale

Il Direttore



Dr. sc. ETH N. Forrer