

Via Mirasole 22
6500 Bellinzonatelefono 091 814 6111
fax 091 814 6119
e-mail dss-lc@ti.ch
**Rapporto di prova n° 22LA01858
del 19.05.2022**
RICEVUTO
 23 MAG. 2022


22LA01858

 MUNICIPIO LUMINO
 RIS. MUNICIPALE
 DEL 23.5.2022
 NR. 28482

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Municipio di Lumino
 Via Pronzini 1
 6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua in rete

Data prelievo: 15.05.2022

Data accettazione: 16.05.2022

Punto di prelievo: Fontana capanna Brogoldone -
6533 Lumino

Data inizio analisi: 16.05.2022

Data fine analisi: 19.05.2022

Temperatura prelievo: 4.5 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
22-001658	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° agosto 2021).

Laboratorio cantonale

Il Vicedirettore

Dr. sc. ETH M. Storari